

**für Gemeindevertretung Teichland am:****öffentlich**

Vorlage-Nr.: Tei/BA/124/2022

TOP:

Thema:

Beschluss zur Vergabe der Bauleistung für den Austausch der beiden Abwasserdruckbehälter im HPW Maust

Vorberatung mit:**Sachdarstellung:**

Die beiden vorhandenen Abwasserdruckbehälter im Hauptpumpwerk (HPW) Maust sind zu gering dimensioniert für die tatsächlichen Arbeitsdrücke. Aus diesem Grund wurden die Prüfintervalle durch den TÜV von 60 Monaten erst auf 24 Monate und mittlerweile auf 4 Monate herabgesetzt.

Eine weitere Herabsetzung der Prüfintervalle ist nicht auszuschließen.

Der Worst Case wäre natürlich eine Stilllegung der Anlage, was unbedingt zu verhindern ist.

An Hand der technischen Parameter wurden 4 Firmen aufgefordert ein Angebot abzugeben. Zwei Firmen gaben ein Angebot ab. Zwei Firmen lehnten ab, da die technischen Voraussetzungen für Ihre Behälter nicht gegeben sind.

<u>Bieter</u>	<u>geprüfte Angebotssumme</u>
Bieter 1	46.053,00 €
Bieter 2	24.164,14 €

Es wird empfohlen dem Bieter 2 mit dem wirtschaftlichsten Angebot den Auftrag zu erteilen.

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Bauamt

Peitz, den 04.02.2022

gez. Exler, Jörg
Bauamtsleiter

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Teichland beschließt die Vergabe der Bauleistung für den Austausch der beiden Abwasserdruckbehälter im HPW Maust an den Bieter 2 in Höhe von 24.164,14 €.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	ja/nein: ja
---	--------------------

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr Betrag in €
53502.8002/52410600	8603	AW	2022 24.164,14

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:	ja/nein: nein
--	----------------------

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr Betrag in €

Folgekosten:	ja/nein: nein
---------------------	----------------------

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk., Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) ET...Ertrag AW...Aufwand

*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:
davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Sachbearbeiter: Mike Krüger

mitgezeichnet:

Kämmerei
Bauamt

Lichtblau, Kerstin
Exler, Jörg

Kenntnisnahme
Zustimmung

Anlagenverzeichnis: