

**Beschlussvorlage****für Amtsausschuss des Amtes Peitz/Picnjo am: 15.12.2025****öffentlich**

Vorlage-Nr.: AP/BA/101/2025

TOP: 10

Thema:

Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen Metallbauarbeiten in der Mosaik- Grundschule Peitz, Schulstraße 2 der Stadt Peitz / Picnjo

Vorberatung mit:

Amtsausschussvorsitzenden

Sachdarstellung:

Am 19.06.2025 fand eine Begehung der Unfallkasse Brandenburg und Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg mit der Schulleitung und Vertretern des Amtes Peitz statt. Im Bericht der Unfallkasse vom 02.07.2025 wurde die Geländer- und Handläuferhöhung der Treppen im Altbau auf 1,10 m gefordert. Die jetzige Geländerhöhe beträgt ca. 94 cm. Weiterhin wurde gefordert, dass die wandseitigen Handläufe der Treppen im Neubau zur Wand hin mit einem Viertelkreis abgerundet werden, um ein Hängenbleiben auszuschließen. Der Leistungsumfang betrifft ca. 58 m Geländererhöhung im Altbau und 13 Stück Abrundungen der Handläufe zur Wand hin im Neubau.

Auf der Grundlage der Kostenschätzung und der Dienstanweisung für die Durchführung von Vergabeverfahren im Amt Peitz- interne Wertgrenzen für Direktaufträge (ab 10.000 € bis 25.000 € netto bei Bauleistungen) wurden drei Angebote abgefordert. Hierfür erfolgte eine Erläuterung der Forderungen der Unfallkasse und eine gemeinsame vor Ortbegehung mit den jeweiligen Firmen durch das Amt.

Zwei Firmen haben aus Kapazitäts- und Leistungsgründen abgesagt, eine Firma hat ein Angebot in Höhe von 21.347,70 € brutto abgegeben.

Die Kalkulation wird als auskömmlich und ortsüblich eingeschätzt. Die Firma verfügt über die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Ortskunde und Ihr stehen ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel zur Verfügung um den Leistungsumfang zu realisieren. Das Unternehmen ist aus der Region und hat bereits mehrfach für das Amt gearbeitet. Die Angebotssumme liegt im Rahmen der Kostenschätzung und wurde angemessen kalkuliert.

Für die Finanzierung stehen Restmittel aus dem Haushalt 2025 zur Verfügung.
Für das Haushaltsjahr 2026 können Mittel eingestellt gestellt werden

Einreicher: Amt Peitz
Der Amtsdirektor
Bauamt

Peitz, den 05.12.2025

gez. Appelt, Noreen
Bauamtsleiterin

Der Amtsausschuss wird gebeten, sich für eine der vorgeschlagenen Varianten zu entscheiden:

Variante 1

Die Bauleistungen für die geforderten Metallbauarbeiten Geländer werden an den einzigen Bieter vergeben und aus noch verfügbaren Haushaltsmitteln in 2025 finanziert.

Variante 2

Die Entscheidung zur Vergabe der Bauleistungen wird vertagt und die Forderung geprüft, bzw. mit der Unfallkasse beraten, ob eine andere Lösung in Frage kommt. Vorsorglich werden Mittel im Amtshaushalt in 2026 eingestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Peitz / Picnjo beschließt für die Bauleistungen
Metallbauarbeiten Geländer der Mosaik- Grundschule Peitz

Variante 1 die Vergabe der Bauleistungen in Höhe von 21.347,70 € brutto an den Bieter. ()

Variante 2 die Vergabe der Bauleistungen zu vertagen und es wird die Forderung geprüft,
bzw. mit der Unfallkasse beraten, ob eine andere Lösung in Frage kommt.
Vorsorglich werden Mittel im Amtshaushalt in 2026 eingestellt. ()

Zutreffendes bitte ankreuzen

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	ja/nein:
---	-----------------

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr Betrag in €

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt:	ja/nein
--	----------------

Mittel stehen zur Verfügung	X	Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr Betrag in €
21111.1310/09110510	21111.07	AZ	2025 21.347,70

Folgekosten:	ja/nein
---------------------	----------------

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) ET...Ertrag AW...Aufwand

*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:

davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Sachbearbeiter: Ina Roschlaub

mitgezeichnet:

Kämmerei
Bauamt

Fahrentz, Daniela
Appelt, Noreen

Kenntnisnahme
Zustimmung

Anlagenverzeichnis:

- Treppengeländer 1.OG,2.OG Mosaik Grundschule Altbau Bestand
- Zeichnung geplante Geländererhöhung
- Handlauf Neubau
- Auszug Bericht Unfallkasse

